VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV s.r.o.,Černoleská 1600
laboratoř pitných vod, tel.: 840 205 206 linka 118
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.465 - ASLAB VÚV TGM v.v.i. Praha 6

Protokol o zkoušce vzorku č. 2015/1001

Zadavatel: **Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.**
Černoleská 1600
25613 Benešov

Místo odběru: Zvěstov, čp.72,
Klasifikace vzorku: Pitná voda — Členění: voda pitná, veřejné zásobení
Odběr provedl Laboratoř VHS Janešová
Datum odběru: 24.08.2015 09:22 — Datum příjmu: 24.08.2015 12:30 — Ukončení: 31.08.2015

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit	
* **teplota vzorku**	°C	**8,8**	SOP 19			
pach		**přijatelný**	SOP 1		0	
chuť		**přijatelná**	SOP 25		0	
barva	mg/l Pt	**< 2,5**	SOP 2		20	
zákal	ZF(n)	**1,3**	SOP 3	± 5 %	5	
pH		**6,8**	SOP 4	± 0,1	6,5-9,5	
chem. spotř. kysl.	mg/l	**2,12**	SOP 6	± 5 %	3	
železo	mg/l	**0,056**	SOP 10	± 5 %	0,2	
amonné ionty	mg/l	**0,052**	SOP 12	± 5 %	0,5	
dusitany	mg/l	**< 0,015**	SOP 13		0,5	
dusičnany	mg/l	**1,3**	SOP 30	± 10 %	50	
konduktivita	mS/m	**57,90**	SOP 17	± 3 %	125	
chlor volný	mg/l	**< 0,050**	SOP 16		0,3	
Escherichia coli	KTJ/100 ml	**0**	SOP 37		0	
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	**0**	SOP 37		0	
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	**0**	SOP 22		40	
počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	**0**	SOP 22		200	

Stanovené parametry odpovídají požadavkům vyhlášky Sb. 252/2004 Sb.
Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny * před názvem.
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení analýzy.
Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.
Limitní hodnoty převzaty z vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

V Benešově 01.09.2015 — vedoucí laboratoře : Ing. Syslová